



Łukasiewicz
Poznański
Instytut
Technologiczny

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ
POZNAŃSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY
61-755 Poznań, ul. Ewarysta Estkowskiego 6
CENTRUM TECHNOLOGII DREWNA
60-654 Poznań, ul. Winiarska 1
e-mail: office.dbd@pit.lukasiewicz.gov.pl, tel. +48 618492400

ŚWIADECTWO

Nr 2298-BDW – 2958/2023

Przedmiot badania: środek konserwująco-czyszczący do podłóg, o nazwie handlowej:
C 367 FLOOR SPORT

Producent:

PPHU VOIGT Spółka z o.o.
ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze

Zleceniodawca:

PPHU VOIGT Spółka z o.o.
ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze

Wykaz oznaczeń:

*Śliskość nawierzchni: wielowarstwowa wykładzina PCV sportowa : **C 367 FLOOR SPORT**.*

Metody oznaczeń:

*CEN/TS 15676:2007 „Wood flooring – Slip resistance – Pendulum test”, identycznej jak
PN-EN 13036-4:2011 „Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badań. Część 4: Metoda
pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła” .*

Orzeczenie:


*Śliskość nawierzchni z wielowarstwowej wykładziny PCV sportowej, przed i po zastosowaniu
środka **C 367 FLOOR SPORT** wynosiła odpowiednio : przed zastosowaniem **104** a po
zastosowaniu **102**.*

Okres ważności Świadectwa: Świadectwo traci ważność z chwilą wprowadzenia zmian
materiałowych i/lub technologicznych lub istotnych zmian normatywnych, jednak nie później niż
16.09.2028r.

Załączniki: Sprawozdanie z badań nr: **BDW-23-U-2958**

KIEROWNIK

Grupa Badawcza badania Drewna i Wyrobów Budowlanych/


dr inż. Andrzej Noskowiak

Poznań, 16.09.2023 r