



Łukasiewicz
Poznański
Instytut
Technologiczny

**SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ
POZNAŃSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY**

61-755 Poznań, ul. Ewarysta Estkowskiego 6

CENTRUM TECHNOLOGII DREWNA

60-654 Poznań, ul. Winiarska 1

e-mail: office.dbd@pit.lukasiewicz.gov.pl, tel. +48 618492400

ŚWIADECTWO

Nr 2305-BDW – 2958/2023

Przedmiot badania: *środek konserwująco-czyszczący do podłóg, o nazwie handlowej: H 641*

Producent:

PPHU VOIGT Spółka z o.o.
ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze

Zleceniodawca:

PPHU VOIGT Spółka z o.o.
ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze

Wykaz oznaczeń:

Śliskość nawierzchni: płytki z gresu technicznego, płytki z gresu z połyskiem i wylewka poliuretanowa, po zabiegu pielęgnacyjno-czyszczącym preparatem: H 641.

Metody oznaczeń:

CEN/TS 15676:2007 „Wood flooring – Slip resistance – Pendulum test”, identycznej jak PN-EN 13036-4:2011 „Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badań. Część 4: Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła”.

Orzeczenie:

Śliskość posadzki z płytek z gresu technicznego, przed i po zastosowaniu środka H 641 wynosiła odpowiednio : przed zastosowaniem 95 a po zastosowaniu 101.

Śliskość posadzki z płytek z gresu z połyskiem, przed i po zastosowaniu środka H 641 wynosiła odpowiednio : przed zastosowaniem 73 a po zastosowaniu 72.

Śliskość wylewki poliuretanowej, przed i po zastosowaniu środka H 641 wynosiła odpowiednio : przed zastosowaniem 83 a po zastosowaniu 97.

Okres ważności Świadectwa: *Świadectwo traci ważność z chwilą wprowadzenia zmian materiałowych i/lub technologicznych lub istotnych zmian normatywnych, jednak nie później niż 16.09.2028r.*

Załączniki: *Sprawozdanie z badań nr: BDW-23-U-2958*

KIEROWNIK

Grupa Badawcza badania Drewna i Wyrobów Budowlanych/


dr inż. Andrzej Noskowiak

Poznań, 16.09.2023 r