



SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA

WOOD TECHNOLOGY INSTITUTE INSTITUT FÜR HOLZTECHNOLOGIE INSTITUT DE TECHNOLOGIE DU BOIS
UL. WINIARSKA 1 60-654 POZNAŃ - POLAND phone: (061) 849 24 00 fax: (061) 822 43 72 e_mail: office@itd.poznan.pl
http://www.itd.poznan.pl

ŚWIADECTWO

Nr 1948-BDZ – 325/2019

Przedmiot badania: *środek na bazie wosków do nabłyszczania i zabezpieczania powierzchni drewnianych, o nazwie handlowej: **PARKIET BŁYSK VC 340***

Producent:

PPHU VOIGT Spółka z o.o.
ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze

Zleceniodawca:

PPHU VOIGT Spółka z o.o.
ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze

Wykaz oznaczeń:

*Śliskość nawierzchni z lakierowanych dębowych desek podłogowych po zabiegu pielęgnacyjno-czyszczącym preparatem: **PARKIET BŁYSK VC 340***

Metody oznaczeń:

CEN/TS 15676:2007 „Wood flooring – Slip resistance –Pendulum test”, identycznej jak PN-EN 13036-4:2011 „Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badań Część 4: Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła”

Orzeczenie:

*Śliskość nawierzchni z lakierowanych dębowych desek podłogowych przed i po zastosowaniu preparatu **PARKIET BŁYSK VC 340** wynosiła : przed zastosowaniem 85 a po zastosowaniu 94.*

Okres ważności Świadectwa: *Świadectwo traci ważność z chwilą wprowadzenia zmian materiałowych i/lub technologicznych lub istotnych zmian normatywnych, jednak nie później niż 12.08.2022r.*

Załączniki:

Sprawozdanie z badań nr U075.6/BDZ/2016

KIEROWNIK
Zakładu Badania i Zastosowań Drewna

dr inż. Andrzej Noskowiak



DYREKTOR

DYREKTOR
dr hab. inż. Maria Władysław Przybylak, prof. ITD

Poznań, 12.08.2019 r